

Sigillante Acrilico Antifuoco

DESCRIZIONE

AF SEAL W è un sigillante antifuoco all'acqua che garantisce una tenuta perfetta al fumo e alla fiamma. Dotato di buona elasticità permanente, sopporta egregiamente i movimenti strutturali del supporto.

AF SEAL W è sovra verniciabile.

CARATTERISTICHE

Aspetto	<i>Pasta tixotropica</i>
Colore	<i>Bianco</i>
Peso Specifico	<i>1,50 kg/l + - 0,10</i>
Tempo fuori impronta	<i>1 h</i>
Indurimento completo	<i>3,5 mm / 24h</i>
Emissioni gassose	<i>Nei limiti</i>
Durezza Shore A	<i>28</i>
Allungamento a rottura	<i>250% (DIN 52455)</i>
Temperatura di esercizio	<i>-20° C / +65° C</i>

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sigillature di giunti a parete e a solaio di strutture compartimentali.

Sigillatura di porte.

Rasatura e incollaggio di pannelli in lana di roccia tipo **AF PANEL**.

Indicato per l'utilizzo fra elementi con diverse dilatazioni termiche.

AF SEAL W viene utilizzato in combinazione con gli altri prodotti della gamma AF Systems.

VOCE DI CAPITOLATO

Sigillante antifuoco a base acrilica certificato secondo la Norma UNI EN 1366-1/3/4 per la sigillatura di attraversamenti di impianti tecnici e giunti di dilatazione.

AVVERTENZE

Prodotto per uso professionale. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle; in caso di contatto sciacquare accuratamente le parti con acqua e, se necessario, consultare un medico. Utilizzare guanti e occhiali protettivi durante l'applicazione.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Secchielli da 6, 12,5 e 20 Kg per applicazione a spatola. Cartucce da 300 ml (scatole da n. 20 pezzi). Conservato nelle confezioni sigillate, a temperature tra 5 °C e 40 °C il prodotto rimane inalterato per 9 mesi.

CERTIFICAZIONI (IG=Istituto GIORDANO, AP=Applus Institute di Barcellona)

IG	n° 304885/3535FR	Classe EI 120/180 (UNI EN 1366-4)	Giunti Parete in gasbeton
IG	n° 303373/3516FR	Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)	Solaio in calcestruzzo
IG	n° 298681/3466FR	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	Parete in cartongesso
IG	n° 294977/3412FR	Classe EI 120 (UNI EN 1366-4)	Giunti solaio in calcestruzzo
IG	n° 260411/3148FR	Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)	Solaio in calcestruzzo
IG	n° 250412/3095FR	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	Parete in gasbeton
AP	n°10/101765-2074	Classe EI 120 (UNI EN 1366-1)	Parete in calcestruzzo
AP	n°11/2839-992	Classe EI 120 (UNI EN 1366-1)	Solaio in calcestruzzo

